



ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРОКУРАТУРА г. МОСКВЫ

ПРОКУРАТУРА ЮГО-ВОСТОЧНОГО
АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА

ул. 1-я Новокузьминская, д. 13/8,
Москва, 109377

20.01.2015 № 21-2-2015

На № _____ от _____

Директору Государственного
бюджетного образовательного
учреждения Московского
городского центра детского
творчества «Культура и
образование»

Полянской А.Я.

г.Москва, Волгоградский прт-т,
д.109, корп.6

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений закона

Прокуратурой Юго-Восточного административного округа в порядке надзора проведена проверка исполнения законодательства об обеспечении безопасности и антитеррористической защищенности в учреждениях с пребыванием детей, пресечении возможных преступных посягательств, а также предупреждении возникновения чрезвычайных ситуаций на наиболее уязвимых объектах группы риска в период проведения Новогодних праздников, а также о соответствии условий, созданных учреждением требованиям, гарантирующим охрану и укрепление здоровья.

Изучением материалов надзорной деятельности Управления по ЮВАО ГУ МЧС России по г.Москве о соблюдении требований законодательства о пожарной безопасности и противопожарном состоянии объектов в Государственном бюджетном образовательном учреждении «Московском городском центре детского творчества «Культура и образование», расположенном по адресу: г.Москва, Волгоградский проспект, д.109, корп.6, установлено следующее.

12.12.2014 при проверке специалистами Управления по ЮВАО ГУ МЧС России по г.Москве указанного учреждения выявлены нарушения требований ст. 37 Федерального закона (от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 (далее – ППР в РФ), а именно:

- не организовано проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными коммуникациями в помещениях в подвале (п. 22 ППР в РФ).;

АВ 0074727

- в подвальном помещении допускается складирование сгораемых материалов и оборудования, мебели и других предметов (п.23 «а» ППР в РФ).

Таким образом, не обеспечено право граждан на охрану здоровья, закрепленное в ст. 41 Конституции РФ, а также в ст. ст. 4,5,7,18 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об Основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

Изложенное свидетельствует о ненадлежащем исполнении руководителем учреждения и ответственными лицами возложенных обязанностей по соблюдению федерального законодательства в области пожарной безопасности, не обеспечено право несовершеннолетних лиц, а также сотрудников учреждения на содержание в соответствующих условиях.

Руководители организаций осуществляют непосредственное руководство на своих объектах по соблюдению законодательства и несут персональную ответственность за его соблюдение.

На основании изложенного, руководствуясь статьей 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление участием прокурора, принять незамедлительные и необходимые меры к устранению выявленных нарушений действующего законодательства.

2. По результатам рассмотрения представления привлечь к дисциплинарной ответственности за допущенные нарушения виновных должностных лиц.

3. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах сообщите в прокуратуру административного округа не позднее месячного срока с момента получения представления с приложением копий приказов о наказании виновных лиц.

Прокурор ЮВАО г.Москвы

М.В. Щербаков



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

о недопустимости нарушения законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних и Федерального закона «О противодействии терроризму»

г.Москва

20 января 2015 года

Прокуратурой Юго-Восточного административного округа в порядке надзора проведена проверка исполнения законодательства об обеспечении безопасности и антитеррористической защищенности в учреждениях с пребыванием детей, пресечении возможных преступных посягательств, а также предупреждении возникновения чрезвычайных ситуаций на наиболее уязвимых объектах группы риска в период проведения Новогодних праздников, а также о соответствии условий, созданных учреждением требованиям, гарантирующим охрану и укрепление здоровья.

Изучением материалов надзорной деятельности Управления по ЮВАО ГУ МЧС России по г.Москве о соблюдении требований законодательства о пожарной безопасности и противопожарном состоянии объектов в Государственном бюджетном образовательном учреждении «Московском городском центре детского творчества «Культура и образование», расположенном по адресу: г.Москва, Волгоградский проспект, д.109, корп.6, установлено следующее.

12.12.2014 при проверке специалистами Управления по ЮВАО ГУ МЧС России по г.Москве указанного учреждения выявлены нарушения требований ст. 37 Федерального закона (от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 (далее – ППР в РФ), а именно:

- не организовано проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными коммуникациями в помещениях в подвале (п. 22 ППР в РФ).;

- в подвальном помещении допускается складирование стораемых материалов и оборудования, мебели и других предметов (п.23 «а» ППР в РФ).

Таким образом, не обеспечено право граждан на охрану здоровья, закрепленное в ст. 41 Конституции РФ, а также в ст. ст. 4,5,7,18 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об Основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

Вместе с тем, выявленные нарушения в сфере пожарной безопасности влекут существенное снижение уровня антитеррористической защищенности учреждения культуры и в случае совершения на его территории преступления террористической направленности (террористический акт, захват заложника и др.) может повлечь значительное увеличение количества пострадавших лиц, степени тяжести вреда, причиненного их здоровью, размера причиненного материального ущерба, а также как следствие пожара затруднит быструю и безопасную эвакуацию людей.

Согласно ст.1 Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» правовую основу противодействия терроризму составляют Конституция Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы международного права, международные договоры Российской Федерации, настоящий Федеральный закон и другие федеральные законы, нормативные правовые акты Президента Российской Федерации, нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации, а также принимаемые в соответствии с ними нормативные правовые акты других федеральных органов государственной власти.

Принцип приоритета мер предупреждения терроризма согласно ст. 2 Федерального закона «О противодействии терроризму» является одним из основных принципов в борьбе с терроризмом. Непринятие мер по обеспечению безопасности несовершеннолетних и сотрудников создает условия для террористических актов, последствиями которых являются массовая гибель людей, уничтожение имущества.

На основании изложенного, руководствуясь п.2 ст. 22 и ст.25-1 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,-

предостерегаю :

Полянскую Александру Яковлевну- директора Государственного бюджетного образовательного учреждения «Московского городского центра детского творчества «Культура и образование» (г.Москва, Волгоградский проспект, д.109, корп.6), – о недопустимости указанных нарушений закона и разъясняю (предупреждаю), что в случае продолжения неправомерных действий прокуратурой будет решаться вопрос о привлечении к ответственности в установленном законом порядке.

Прокурор Юго-Восточного
административного округа г. Москвы
старший советник юстиции

М.В. Щербаков

Предостережение мне объявлено, его сущность и право на обжалование вышестоящему прокурору или в судебном порядке разъяснены

(подпись)

Исп. Зуева Е.В.
т/ф: 8- 495- 919-01-51

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
«МОСКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА
«КУЛЬТУРА И ОБРАЗОВАНИЕ»

Адрес: 109117 г. Москва, Волгоградский пр-т, д.109, кор.6 тел/факс 8(495) 919-32-33,
www.ku-obr.ru e-mail: ku.obr@mail.ru

иск. 28.01.2011 № 29

Прокурору ЮВАО г. Москвы
Щербакову М.В.

Служебная записка

По итогам рассмотрения представления от 20.01.2015 № 21-2-2015 об устранении нарушений закона в части исполнения требований ст.37 Федерального закона (от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»), Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 сообщаю следующее.

Приняты меры к устранению допущенных нарушений, а именно:

- складирование в подвальном помещении сгораемых материалов и оборудования устранено 13.12.2014 г.,
- проведены работы по заделке негорючими материалами отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград инженерными коммуникациями в подвальных помещениях 15.12.2014 - 19.12.2014
- на заместителя директора по административно-хозяйственной работе Иловайского А.А., руководителя службы безопасности Хиценко С.Н. наложено дисциплинарное взыскание за допущенные нарушения (копия приказа прилагается);
- во избежание нарушений с сотрудниками административно-хозяйственного отдела, руководителями структурных подразделений учреждения проведена разъяснительная работа и дополнительный инструктаж об обеспечении безопасности и предупреждении возникновения чрезвычайных ситуаций в период проведения новогодних праздников, а также о соответствии условий, созданных учреждением, требованиям, гарантирующим охрану жизни и здоровья участников образовательного процесса.

Директор ГБУДО МГЦДТ «Культура и Образование»



А.Я.Полянская